

А К Т

приемки выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций.

«__» _____ 2023г.

Комиссия в составе:

Подрядчика: ИП Скобелев Валерий Николаевич

Заказчика: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Больше-Нарынская средняя общеобразовательная школа"

Произвели приемку выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкции чердачных помещений

1.Наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Больше-Нарынская средняя общеобразовательная школа"

2.Адрес объекта: Республика Бурятия, Джидинский район, с.Нарын, ул. Центральная, 58 а

3.Ф.И.О. руководителя объекта (адрес, телефон) – _____ директор Осокина А.Н.

4.Что обработано: чердачные перекрытия

5.Кто произвел обработку: ИП Скобелев В.Н. - Скобелев В.Н., т. 67-45-49, 42-03-22

6.Способ обработки: Краскопультom.

7.Чем обработано: огнебиозащитный состав для древесины «НЕГОРИН-Д-био», изготавливаемый в соответствии с ТУ 20.59.59-037-52470838-2020. Серийный выпуск (сертификат соответствия №ЕАЭС RU С-RU.АЮ64.В.00226/21 серия RU №0324677) (2-ая группа огнезащитной эффективности при нанесении с расходом не менее 300г/кв.м. без техн.потерь).

8.Кратность обработки: Двукратная.

9.Кто осуществлял контроль со стороны Заказчика:

_____ (должность, Ф.И.О., телефон.)

10.Оценка выполненных работ: Удовлетворительно.

11.Заключение комиссии: Стружка снята 1 мм., не возгорается.

Подписи членов комиссии:

ЗАКАЗЧИК: _____

М.П.

_____ / Осокина А.Н. /
« 20 » _____ 2023 год.

ПОДРЯДЧИК: _____

М.П. СКОБЕЛЕВ

Валерий Николаевич

_____ Скобелев В.Н.

« _____ » _____ 2023год.

